

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету
Бердянської міської ради
14 липня 2020 р. № 232

**Графік обмеження відпуску тепла та теплоносія
у разі обмеження паливно-енергетичних ресурсів і застосування невідкладних
заходів щодо усунення або ліквідації аварій у системах теплопостачання по ПрАТ
«Бердянське підприємство теплових мереж» на опалювальний період 2020-2021 рр.**

№	Найменування котельних (адреса, телефон)	Типи котлоагрегатів, кількість	Максимальне обмеження подачі газу на котельню (мінімальний тиск), кгс/см ²	Мінімальний відпуск тепла, Гкал/год	Температура теплоносія на виході з котла, °С
1	2	3	4	5	6
1	Котельня № 1 м. Бердянськ вул. Шевцової, 4, т.2-73-20	КВ-ГМ-50 № 1 – 1 шт. КВ-ГМ-50 № 2– 1 шт.	0,9	11,94	89
2	Котельня № 5/21 м. Бердянськ вул.Європейська, 76а, т.2-30-78	ДКВР-10/13 № 1– 1 шт. ДКВР-10/13 № 2– 1 шт.	0,9	3,58	90
3	Котельня № 4-1 м. Бердянськ вул. Ярослава Мудрого,2і	RTQ-3000I №1– 1 шт. RTQ-3000I №2– 1 шт. RTQ-3000I №3– 1 шт.	0,9	0,89	56
4	Котельня № 6 м. Бердянськ вул.Свободи, 65«б», т.3-34-96	КБНГ-2,5 № 1– 1 шт. КБНГ-2,5 № 2– 1 шт. КСВ-3,15– 1 шт.	0,7	1,28	77
5	Котельня № 7 м. Бердянськ пр.Перемоги,6а, т.3-62-04	КВГ-7,56 № 1– 1 шт. КВГ-7,56 № 2– 1 шт. КВГ-7,56 № 3– 1 шт.	0,7	2,88	102
6	Котельня № 8 м. Бердянськ вул.Консульська,23а, т.4-82-26	КВГ-7,56 № 1– 1 шт. КВГ-4,65 № 2– 1 шт. ДКВР-6,5/13 № 3– 1 шт.	0,7	1,63	91
7	Котельня № 13 м. Бердянськ вул. Франка,99а, т.4-51-29	КБНГ-2,5 № 1– 1 шт. КБНГ-2,5 № 2– 1 шт. КБНГ-2,5 № 3– 1 шт. КБНГ-2,5 № 4– 1 шт. КБНГ-2,5 № 5– 1 шт.	0,7	1,29	78

8	Котельня № 20 м. Бердянськ вул.Лієпайська,27а, т.4-51-28	ТВГ-8М № 1– 1 шт. ТВГ-8М № 2– 1 шт. ТВГ-8М № 3– 1 шт.	0,7	3,21	94
9	Котельня № 22 м. Бердянськ вул.Шмідта,20а., т.7-07-46	КБНГ-2,5 № 1– 1 шт. КБНГ-2,5 № 2– 1 шт. КБНГ-2,5 № 3– 1 шт. КБНГ-2,5 № 4– 1 шт.	0,7	1,3	73
10	Котельня № 2 м. Бердянськ вул.Верещагіна,4а, т.7-72-11	КВГ-7,56 № 1– 1 шт. КВГ-7,56 № 2– 1 шт.	0,9	2,82	85
11	Котельня № 3 м. Бердянськ Військове містечко2,21а, т.5-70-49	ВК-21 № 1– 1 шт. ВК-21 № 2– 1 шт. ВК-21 № 3– 1 шт.	0,9	0,58	75
12	Котельня № 4-2 м. Бердянськ вул. Ярослава Мудрого,2к т.4-62-53	КОЛВИ-440 №1– 1 шт. КОЛВИ-440 №2– 1 шт.	0,022	0,15	54
13	Котельня № 9 м. Бердянськ вул. Свободи,135	Osprey-220 № 1– 1 шт. Osprey-220 № 2– 1 шт.	0,022	0,05	56
15	Котельня № 14 м. Бердянськ вул.Запорозьких козаків, 9/97	БОГДАН-100 №1– 1 шт. БОГДАН-100 №2– 1 шт.	0,022	0,08	64
16	Котельня № 15 м. Бердянськ вул.Яковлева,8	Bongas № 1– 1 шт. Bongas № 2– 1 шт.	0,022	0,08	64
17	Котельня № 16 с. Нововасилівка, вул. Центральна,5	Bongas № 1– 1 шт. Bongas № 2– 1 шт.	0,022	0,08	60
18	Котельня № 18 м. Бердянськ вул.Консульська,84а	НВН-1580 Е-02– 1 шт. НВН-950 Е-02– 1 шт.	0,022	0,19	80
19	Котельня № 19 с. Нововасилівка, вул.Центральна,8	МАЯК-50 Э– 1 шт.	0,022	0,04	65

20	Котельня № 10 м. Бердянськ вул.Перлинна,2а	NOVELLA MAXIMA 87 RAI – 1 шт. NOVELLA MAXIMA 87 RAI – 1 шт.	0,022	0,04	52
21	Котельня № 23 м. Бердянськ вул.Університетська, 21	GRIZZLI 65 KLO – 1 шт.	0,022	0,04	54
22	Котельня № 24 м. Бердянськ вул. Грецька,38	Osprey-220 № 1– 1 шт. Osprey-220 № 2– 1 шт.	0,022	0,05	59

Голова правління
ПрАТ «Бердянське підприємство
теплових мереж»

Ю.А.ЛИТОВЧЕНКО