

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Концерн «Міські теплові мережі» повідомляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для існуючого промислового майданчика № 3 Філії Концерну «Міські теплові мережі» Космічного району по вул. Жасмінна, 5.

Повне та скорочене найменування об'єкта: Концерн «Міські теплові мережі» (Концерн «МТМ»).

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ – 32121458.

Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб'єкта господарювання: Україна, 69091, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул. Героїв полку «Азов», будинок, 137; тел: (061) 220-58-10, email: info@teploseti.zp.ua.

Місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика №3 Філії Концерну «Міські теплові мережі» Космічного району: Україна, 69083, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Космічний район, вул. Жасмінна, 5.

Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для існуючого промислового майданчика.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля: відповідно до статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», планована діяльність не підлягає оцінці впливу на довкілля.

Загальний опис об'єкта (опис виробництва та технологічного устаткування). Для забезпечення опаленням споживачів Космічного району використовується котельня, яка обладнана трьома котлоагрегатами ТВГ-8М загальною продуктивністю 20,33 МВт. Вода для мережі опалення надходить на проммайданчик у підготовленому вигляді, хімводопідготовка не здійснюється.

В межах допоміжної діяльності на майданчику проводяться ремонтні роботи, а саме: зварювальні роботи, газове різання металу, фарбування трубопроводів і устаткування, механічна обробка деталей і інструменту.

Згідно з техрегламентом періодично здійснюється спорожнення ліній газопроводу ГРП, вхідного газопроводу, ліній відгалуження до котлів через свічки. Стравлювання газу через свічки продування здійснюється не одночасно.

Для забезпечення сталого теплопостачання споживачів на проммайданчику була встановлена когенераційна газопоршнева установка КГУ. З метою резервного електрозабезпечення на проммайданчику встановлено дизель-генератор.

Відомості щодо видів та обсягів викидів: обсяг викидів забруднюючих речовин проммайданчика №3 становить близько 13,5 т/рік (без урахування діоксиду вуглецю). Від стаціонарних джерел викидів в атмосферне повітря надходять: ртуть та її сполуки (в перерахунку на ртуть), залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо), манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану, оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксид вуглецю, діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок

недиференційовані за складом, уайт-спірит, метан, вуглецю діоксид, азоту (1) оксид [N₂O], етантіол (етилмеркаптан), неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС).

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання: проммайданчик № 3 Філії Концерну «Міські теплові мережі» Космічного району не має виробництв та технологічного устаткування, які підлягають до впровадження найкращих існуючих технологій та методів керування, заходи не передбачаються.

Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання: заходи щодо скорочення викидів на проммайданчику № 3 Філії Концерну «Міські теплові мережі» Космічного району не передбачені.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: Концерн «МТМ» гарантує при здійсненні своєї діяльності дотримуватись вимог та нормативів природоохоронного та санітарного законодавства.

Відповідність пропозиції щодо дозволених обсягів викидів законодавству: пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають вимогам законодавства. Граничнодопустимі викиди не перевищують нормативи, встановлені Наказом Мінприроди України від 27.06.2006 р. № 309 «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел», за результатами розрахунку розсіювання в атмосферному повітрі максимальні значення приземних концентрацій забруднюючих речовин та груп сумарних не перевищують нормативи, затверджені Наказом МОЗ України від 10.05.2024 р. № 813 «Про затвердження державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».

Пропозиції та зауваження по даному об'єкту надсилати у Запорізьку обласну державну адміністрацію за адресою: 69107, м. Запоріжжя, просп. Соборний,164; e-mail: adm@zoda.gov.ua, сайт: www.zoda.gov.ua.

Строк подання зауважень та пропозицій - 30 календарних днів з моменту публікації повідомлення.