

ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення <i>(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016</i> <i>«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))</i>	
Найменування замовника	Департамент адміністративних послуг Запорізької міської ради
Місцезнаходження замовника	69005, Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя, бул. Центральний, 27
Код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань	37573508
Категорія (відповідно до статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами))	1 - органи державної влади (орган законодавчої, органи виконавчої, судової влади), та правоохоронні органи держави, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, об'єднання територіальних громад
Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності)	«Послуги зі встановлення джерела резервного живлення (дизельного генератора)» за кодом ДК 021:2015: 51110000-6 — Послуги зі встановлення електричного обладнання
Вид закупівлі	Відкриті торги з особливостями
Ідентифікатор процедури закупівлі	UA-2025-09-04-010785-a
Очікувана вартість	500 000,00 грн. з ПДВ
Обґрунтування бюджетного призначення або очікуваної вартості предмета закупівлі	Очікувану вартість закупівлі визначено з урахуванням наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020р. № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» (зі змінами) та відповідно до зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва.
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	Для забезпечення безперебійної роботи під час стабілізаційних та/або аварійних відключень електричної енергії Центру надання адміністративних послуг по Хортицькому району за адресою: вул. Світла 2/просп. Інженера Преображенського, 1, департамент адміністративних послуг Запорізької міської ради у якості гуманітарної допомоги отримав дизельний генератор. Для забезпечення його роботи необхідно здійснити закупівлю Послуг зі встановлення джерела резервного живлення (дизельного генератора).

Обсяги робіт

№ ч/ч	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
	<u>Розділ 1. Будівельні роботи</u>		
1	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною більше 2 м та котлованах площею перерізу до 5 м ² , глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2	м ³	3,8
2	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м ³	3,8
3	Перевезення ґрунту до 20 км	т	6,84
4	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м ³	1,9
5	Улаштування підстильного шару шлакового	м ³	1,7
6	Улаштування шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м ² ізолюваної поверхні	15
7	Улаштування підстильного шару бетонного	м ³	1,5
8	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 40 мм	м ³	1,5
9	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,143
10	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,143
11	Установлення металевих конструкцій каркасів і огорожі	т	0,64
12	Захисна металева огорожувальна конструкція розборного типу з нанесенням захисного покриття шляхом гарячого цинкування: - з покрівлею відкидного типу з профлиста Н45 розміром 4,6х2,6х2м - сітка канільована з ячейкою 50х50х5мм - стійки з труби профільованої 50х50х3мм - огорожувальний каркас для сітки з кутика 50х50х5мм - калитка з візними замком, ручкою та вушком під навісний замок - каркас відкидної покрівлі з профільованої труби 50х30х2мм	шт	1
13	Монтаж фахверка	т	0,09
14	Опора металева ґратована вистою 6м, конічна ОГК, з захисним покриттям з гарячого цинкування	шт	1
	<u>Розділ 2. Електромонтажні роботи</u>		
15	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	1
16	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати (до	шт	1

	100мм)		
17	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм (до 1000мм)	шт	1
18	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	2
19	Вимикач автоматичний тип АВВ 32А	шт	2
20	Монтаж кабеля до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	35
21	Провід ПВС перерізом 4х2,5мм ²	м	35
22	Гофра металева D=50мм	м	21
23	Трос металевий 5мм	м	15
24	Талрепа	шт	2
25	Затискачі для тросу	шт	4
26	Монтаж кабеля більше 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	м	35
27	Перемикач [рубильник, що перемикає] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що встановлюється на металевій основі, струм до 250 А	шт	1
28	Перемикач навантаження с мотор-приводом MLBB63 ETI	шт	1
29	Ящик кабельний, кількість клем 120	шт	1
30	Ящик кабельний	шт	1
31	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 16 мм ²	шт	20
32	Наконечники кабельні 16	шт	20
33	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 16 мм ²	жил	20
34	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 16 мм ²	м	10
	<u>Розділ 3. Перевезення та установка генератора</u>		
35	Перевезення устаткування та будівельних машин транспортом загального призначення на відстань 20 км	т	1,2
36	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 2 т	т	1,2