

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Замовник послуг	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району
Найменування предмету закупівлі із зазначенням коду	Роботи по об'єкту: «Капітальний ремонт мереж внутрішнього електропостачання будівлі районної адміністрації по вул. Олександрівська, 26». Коригування за кодом СРV за ДК 021:2015 – 45311000-0 (монтаж електропроводки та електроарматури)
Вид процедури закупівлі	Відкриті торги з особливостями UA-2025-08-29-009932-а
Розмір бюджетного призначення предмета закупівлі	4 292 830,00 грн., Буде розраховано на підставі проєктно-кошторисної документації, що пройшла експертизу
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	Розробленою проєктно-кошторисною документацією по об'єкту «Капітальний ремонт мереж внутрішнього електропостачання будівлі районної адміністрації по вул. Олександрівська, 26». Коригування передбачається: - здійснити заміну магістралей електроосвітлення та силового електрообладнання від ВРП до щитів ЩО, встановлених на 1-4 поверхах; - виконати заміну щитів електроосвітлення та силового електрообладнання ЩО; - реконструкція розподільної шафи, що живить магістралі (в електрощитовій); - заміна мереж електроосвітлення; - заміна мереж силового електрообладнання та силової розеткової мережі; - організація силової розеткової мережі для підключення кондиціонерів; - заміна існуючих світильників на світлодіодні. За ступенем надійності електропостачання електроприймачі об'єкта відносяться до II категорії електропостачання. Розрахункове існуюче навантаження будівлі районної адміністрації по вул. Олександрівська, 26 у м. Запоріжжя районної адміністрації Запорізької міської

	ради по Олександрівському району складає – 51,4кВт, з них субабонет – 1,7кВт. Електропостачання будівлі виконано двома кабельними лініями 0,4 кВ. Живлення об'єкта виконано кабельними введеннями від Рб.4 та Рб.10 ТП-142 ВРОЕС ВАТ «Запоріжжяобленерго» Проектом передбачається робоче, аварійне (евакуаційне) та ремонтне освітлення. Проведення капітального ремонту мереж внутрішнього електропостачання будівлі необхідне для підвищення її енергоефективності, забезпечення безпечної експлуатації електрообладнання, зменшення втрат електроенергії та приведення інженерних систем у відповідність до чинних нормативів. Проект капітального ремонту внутрішніх електромереж із впровадженням енергоефективних рішень є доцільним з технічної, економічної та екологічної точок зору, відповідає чинним нормативам та сприяє реалізації заходів з енергозбереження у будівлі.
Обґрунтування розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі	Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до абзацу.3, пункту 4, розділу 3 примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (зі змінами). Очікувана вартість закупівлі робіт з будівництва, капітального ремонту та реконструкції (крім тих, що стосуються автомобільних доріг загального користування) визначається з урахуванням <u>кошторисних норм України</u> "Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво", затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281, відповідно до розробленої та затвердженої проектної документації.