

**ЗАТВЕРДЖУЮ:**

Директор департаменту  
з управління житлово-комунальним  
господарством Запорізької міської ради



С.Я. Польовий

**ПРОТОКОЛ №6**

**засідання постійно діючої комісії для розгляду питань щодо відключення споживачів від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води на території міста Запоріжжя**

27.06. 2021 р.

14-00 год.

м. Запоріжжя

**Головував:** заступник голови Комісії директор департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради Польовий С.Я..

**Присутні:**

Саржинська О.А - начальник юридичного управління Концерну «МТМ»;  
Бука Р.О. - начальник управління з експлуатації КП «Водоканал» ;  
Крутько А.В. - головний інженер Запорізького відділення АТ «Запоріжжгаз»;  
Цапко В.Л.- заступник головного інженера ЗМЕМ ПАТ «Запоріжжябленерго»;  
Мирошник В.М. - начальник відділу цивільного захисту населення та дій у надзвичайних ситуаціях Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради;  
Домашев Ю.М. - головний спеціаліст-юрисконсульт відділу охорони культурної спадщини Запорізької міської ради.

**Розглядали:**

1. Письмові заяви співвласників житлових будинків по вул. Бочарова, 12 А; вул. Лізи Чайкіної, 57; вул. О. Невського, 222; вул. 12 Квітня, 6, вул. Сталеварів, 22; вул. Спартак Маковського, 4; вул. Променева, 5; вул. Алмазна, 44; вул. Аматорська, 67; вул. Республіканська, 84; вул. Немировича-Данченка, 58; вул. Вроцлавська, 3; вул. Північне шосе, 26; вул. Фільтрова, 25; вул. Запорізька, 9 Б; пров. Суміжний, 7 про відключення будинків **від централізованого ГВП.**
2. Письмові заяви співвласників житлових будинків по вул. Антарктична, 45; по бул. Гвардійський, 53 про відключення будинків **від централізованого опалення (ЦО).**
3. Письмову заяву співвласників житлового будинку по вул. Сергія Синенка, 3; вул. Нижньодніпровська, 7 **від централізованого опалення (ЦО) та централізованого ГВП.**
4. Письмову заяву КП «Наше місто» ЗМР про відключення нежитлової будівлі по вул. Василя Сергієнка, 6 А; КП«Водоканал» про відключення будівлі насосної по вул. Софіївська, 232Б **від централізованого опалення (ЦО).**

**Вирішили:**

**1. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. Бочарова, 12 А від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.**

**Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Бочарова, 12 А наступне:**

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проекту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- визначити проектом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятим проектним рішенням виконати роботи:

- з реконструкції або заміни водопровідного вводу на житловий будинок;
- з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;
- з встановлення (або заміни) внутрішньобудинкових підвищувальних насосів;
- з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);

- витрати, пов'язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:

виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу норма споживання природного газу на 1 особу зміниться з 3,28 м<sup>3</sup> на 5,39 м<sup>3</sup> (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

## **2. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. Лізи Чайкіної, 57 від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.**

### **Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Лізи Чайкіної, 57**

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проекту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- визначити проектом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятим проектним рішенням виконати роботи:

- з реконструкції або заміни водопровідного вводу на житловий будинок;
- з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;
- з встановлення (або заміни) внутрішньобудинкових підвищувальних насосів;
- з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);

- витрати, пов'язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:

виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу норма споживання природного газу на 1 особу зміниться з 3,28 м<sup>3</sup> на 5,39 м<sup>3</sup> (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

## **3. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. О. Невського, 222 від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.**

### **Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. О. Невського, 222 наступне:**

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проекту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- визначити проектом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятим проектним рішенням виконати роботи:

- з реконструкції або заміни водопровідного вводу на житловий будинок;
- з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;

- з встановлення (або заміни) внутрішньобудинкових підвищувальних насосів;
- з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);
- витрати, пов'язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);
- відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;
- відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:

виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу норма споживання природного газу на 1 особу зміниться з 3,28 м<sup>3</sup> на 5,39 м<sup>3</sup> (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

#### **4. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. 12 Квітня, 6 від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.**

**Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. 12 Квітня, 6 наступне:**

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проекту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.
- визначити проектом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятим проектним рішенням виконати роботи:
- з реконструкції або заміни водопровідного вводу на житловий будинок;
- з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;
- з встановлення (або заміни) внутрішньобудинкових підвищувальних насосів;
- з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);
- витрати, пов'язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);
- відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;
- відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:

виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу норма споживання природного газу на 1 особу зміниться з 3,28 м<sup>3</sup> на 5,39 м<sup>3</sup> (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

#### **5. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. Сталеварів, 22 від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.**

**Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Сталеварів, 22 наступне:**

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проекту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.
- визначити проектом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятим проектним рішенням виконати роботи:
- з реконструкції або заміни водопровідного вводу на житловий будинок;
- з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;
- з встановлення (або заміни) внутрішньобудинкових підвищувальних насосів;
- з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);

- витрати, пов'язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:

виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу норма споживання природного газу на 1 особу зміниться з 3,28 м<sup>3</sup> на 5,39 м<sup>3</sup> (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

#### **6. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. Спартака Маковського, 4 від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.**

**Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Спартака Маковського, 4 наступне:**

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проекту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- визначити проектом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятим проектним рішенням виконати роботи:

- з реконструкції або заміни водопровідного вводу на житловий будинок;
- з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;
- з встановлення (або заміни) внутрішньобудинкових підвищувальних насосів;
- з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);

- витрати, пов'язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:

виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу норма споживання природного газу на 1 особу зміниться з 3,28 м<sup>3</sup> на 5,39 м<sup>3</sup> (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

#### **7. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. Променева, 5 від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.**

**Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Променева, 5 наступне:**

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проекту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- визначити проектом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятим проектним рішенням виконати роботи:

- з реконструкції або заміни водопровідного вводу на житловий будинок;
- з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;
- з встановлення (або заміни) внутрішньобудинкових підвищувальних насосів;
- з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);

- витрати, пов'язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:

виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу норма споживання природного газу на 1 особу зміниться з 3,28 м<sup>3</sup> на 5,39 м<sup>3</sup> (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

#### **8. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. Алмазна, 44 від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.**

**Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Алмазна, 44 наступне:**

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проекту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- визначити проектом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятим проектним рішенням виконати роботи:

- з реконструкції або заміни водопровідного вводу на житловий будинок;
- з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;
- з встановлення (або заміни) внутрішньобудинкових підвищувальних насосів;
- з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);

- витрати, пов'язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:

виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу норма споживання природного газу на 1 особу зміниться з 3,28 м<sup>3</sup> на 5,39 м<sup>3</sup> (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

#### **9. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. Аматорська, 67 від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.**

**Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Аматорська, 67 наступне:**

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проекту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- визначити проектом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятим проектним рішенням виконати роботи:

- з реконструкції або заміни водопровідного вводу на житловий будинок;
- з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;
- з встановлення (або заміни) внутрішньобудинкових підвищувальних насосів;
- з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);

- витрати, пов'язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:

виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу норма споживання природного газу на 1 особу зміниться з 3,28 м<sup>3</sup> на 5,39 м<sup>3</sup> (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

**10. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. Республіканська, 84 від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.**

**Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Республіканська, 84 наступне:**

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проекту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- визначити проектом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятим проектним рішенням виконати роботи:

- з реконструкції або заміни водопровідного вводу на житловий будинок;
- з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;
- з встановлення (або заміни) внутрішньобудинкових підвищувальних насосів;
- з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);

- витрати, пов'язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:

виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу норма споживання природного газу на 1 особу зміниться з 3,28 м<sup>3</sup> на 5,39 м<sup>3</sup> (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

**11. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. Немировича-Данченка, 58 від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.**

**Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Немировича-Данченка, 58 наступне:**

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проекту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- визначити проектом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятим проектним рішенням виконати роботи:

- з реконструкції або заміни водопровідного вводу на житловий будинок;
- з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;
- з встановлення (або заміни) внутрішньобудинкових підвищувальних насосів;
- з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);

- витрати, пов'язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:

виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу норма споживання природного газу на 1 особу зміниться з 3,28 м<sup>3</sup> на 5,39 м<sup>3</sup> (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

**12. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. Вроцлавська, 3 від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.**

**Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Вроцлавська, 3 наступне:**

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проекту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- визначити проектом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятим проектним рішенням виконати роботи:

- з реконструкції або заміни водопровідного вводу на житловий будинок;
- з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;
- з встановлення (або заміни) внутрішньобудинкових підвищувальних насосів;
- з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);

- витрати, пов'язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:

виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу норма споживання природного газу на 1 особу зміниться з 3,28 м<sup>3</sup> на 5,39 м<sup>3</sup> (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

**13. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. Північне шосе, 26 від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.**

**Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Північне шосе, 26 наступне:**

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проекту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- визначити проектом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятим проектним рішенням виконати роботи:

- з реконструкції або заміни водопровідного вводу на житловий будинок;
- з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;
- з встановлення (або заміни) внутрішньобудинкових підвищувальних насосів;
- з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);

- витрати, пов'язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:

виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу норма споживання природного газу на 1 особу зміниться з 3,28 м<sup>3</sup> на 5,39 м<sup>3</sup> (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

**14. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. Фільтрова, 25 від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.**

**Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Фільтрова, 25 наступне:**

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проекту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- визначити проектом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятим проектним рішенням виконати роботи:

• з реконструкції або заміни водопровідного вводу на житловий будинок;

• з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;

• з встановлення (або заміни) внутрішньобудинкових підвищувальних насосів;

• з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);

- витрати, пов'язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:

виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу норма споживання природного газу на 1 особу зміниться з 3,28 м<sup>3</sup> на 5,39 м<sup>3</sup> (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

**15. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. Запорізька, 9 Б від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.**

**Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Запорізька, 9 Б наступне:**

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проекту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- визначити проектом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятим проектним рішенням виконати роботи:

• з реконструкції або заміни водопровідного вводу на житловий будинок;

• з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;

• з встановлення (або заміни) внутрішньобудинкових підвищувальних насосів;

• з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);

- витрати, пов'язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:



виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу норма споживання природного газу на 1 особу зміниться з 3,28 м<sup>3</sup> на 5,39 м<sup>3</sup> (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

**16. Надати дозвіл на відключення будинку по пров. Суміжний, 7 від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.**

**Довести до відома співвласників житлового будинку по пров. Суміжний, 7 наступне:**

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проекту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- визначити проектом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятим проектним рішенням виконати роботи:

- з реконструкції або заміни водопровідного вводу на житловий будинок;
- з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;
- з встановлення (або заміни) внутрішньобудинкових підвищувальних насосів;
- з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);

- витрати, пов'язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопалувальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:

виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу норма споживання природного газу на 1 особу зміниться з 3,28 м<sup>3</sup> на 5,39 м<sup>3</sup> (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

**17. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. Антарктична, 45 від ЦО та влаштування систем індивідуального чи автономного опалення.**

**Довести до відома співвласників житлового будинку по пров. вул. Антарктична, 45 наступне:**

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи централізованого опалення і проекту системи індивідуального чи автономного опалення, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- для відключення будинку від ЦО виконати роботи:

• демонтувати трубопроводи та запірну арматуру у місці підключення будинку до мереж тепlopостачання (в тепловій камері);

• демонтувати існуюче введення трубопроводів теплової мережі у будівлю;

• демонтоване обладнання передати власнику відповідно до балансової належності;

• вікно камери у бік будівлі замурувати.

- при переході на альтернативне опалення (газифікація) необхідно надати до АТ «Запоріжгаз» заяву на отримання ТУ

- витрати, пов'язані з відключенням від системи централізованого опалення здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ЦО здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ЦО здійснюється лише в міжопалувальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

**18. Надати дозвіл на відключення будинку по бул. Гвардійський, 53 від ЦО та влаштування систем індивідуального чи автономного опалення.**

**Довести до відома співвласників житлового будинку по бул. Гвардійський, 53 наступне:**

проекту відключення будівлі від системи централізованого опалення і проекту системи індивідуального чи автономного опалення, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- для відключення будинку від ЦО виконати роботи:

• демонтувати трубопроводи та запірну арматуру у місці підключення будинку до мереж тепlopостачання (в тепловій камері);

• демонтувати існуюче введення трубопроводів теплової мережі у будівлю;

• демонтоване обладнання передати власнику відповідно до балансової належності;

• вікно камери у бік будівлі замурувати.

- при переході на альтернативне опалення (газифікація) необхідно надати до АТ «Запоріжгаз» заяву на отримання ТУ

- витрати, пов'язані з відключенням від системи централізованого опалення здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ЦО здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ЦО здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

**19. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. Нижньодніпровська, 7 від ЦО і ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного опалення та ГВП.**

**Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Нижньодніпровська, 7 наступне:**

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи централізованого опалення та постачання гарячої води і проекту системи індивідуального чи автономного опалення та постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- для відключення будинку від ЦО та ГВП виконати роботи:

• демонтувати трубопроводи та запірну арматуру у місці підключення будинку до мереж тепlopостачання (в тепловій камері);

• демонтувати існуюче введення трубопроводів теплової мережі у будівлю;

• демонтоване обладнання передати власнику відповідно до балансової належності;

• вікно камери у бік будівлі замурувати.

- при переході на альтернативне опалення (газифікація) необхідно надати до АТ «Запоріжгаз» заяву на отримання ТУ

- витрати, пов'язані з відключенням від системи централізованого опалення та постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ЦО та ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ЦО та ГВП здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

**20. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. Сергія Синенка, 3 від ЦО і ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного опалення та гарячого водопостачання.**

**Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Сергія Синенка, 3 наступне:**

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи централізованого опалення та постачання гарячої води і

проекту системи індивідуального чи автономного опалення та постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- для відключення будинку від ЦО та ГВП виконати роботи:

- демонтувати трубопроводи та запірну арматуру у місці підключення будинку до мереж тепlopостачання (в тепловій камері);

- демонтувати існуюче введення трубопроводів теплової мережі у будівлю;

- демонтоване обладнання передати власнику відповідно до балансової належності;

- вікно камери у бік будівлі замурувати.

- при переході на альтернативне опалення (газифікація) необхідно надати до АТ «Запоріжгаз» заяву на отримання ТУ

- визначити проектом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятим проектним рішенням виконати роботи:

- з реконструкції або заміни водопровідного вводу на житловий будинок;

- з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;

- з встановлення (або заміни) внутрішньобудинкових підвищувальних насосів;

- з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);

- Рекомендовано:

- виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу норма споживання природного газу на 1 особу зміниться з 3,28 м<sup>3</sup> на 5,39 м<sup>3</sup> (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

- витрати, пов'язані з відключенням від системи централізованого опалення та постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ЦО та ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ЦО та ГВП здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

## **21. Надати дозвіл КП «Наше місто» ЗМР про відключення нежитлової будівлі по вул. Василя Сергієнка, 6 А від централізованого опалення.**

**Довести до відома КП «Наше місто» ЗМР наступне:**

- для відключення будівлі власник (співвласники) забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи ЦО і проекту системи індивідуального чи автономного опалення, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- для відключення будинку від ЦО виконати роботи:

- демонтувати трубопроводи та запірну арматуру у місці підключення будинку до мереж тепlopостачання (в тепловій камері);

- демонтувати існуюче введення трубопроводів теплової мережі у будівлю;

- демонтоване обладнання передати власнику відповідно до балансової належності;

- вікно камери у бік будівлі замурувати.

- при переході на альтернативне опалення (газифікація) необхідно надати до АТ «Запоріжгаз» заяву на отримання ТУ

- витрати, пов'язані з відключенням від системи ЦО здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ЦО здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ЦО здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

## **22. Надати дозвіл КП «Водоканал» про відключення будівлі насосної по вул. Софіївська, 232 Б від централізованого опалення.**

**Довести до відома КП «Водоканал» наступне:**

- для відключення будівлі насосної власник (співвласники) забезпечує розроблення проєкту відключення будівлі від системи ЦО і проєкту системи індивідуального чи автономного опалення, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.
- для відключення будівлі насосної від ЦО виконати роботи:
  - демонтувати трубопроводи та запірну арматуру у місці підключення будинку до мереж теплопостачання (в тепловій камері);
  - демонтувати існуюче введення трубопроводів теплової мережі у будівлю;
  - демонтоване обладнання передати власнику відповідно до балансової належності;
  - вікно камери у бік будівлі замурувати.
- при переході на альтернативне опалення (газифікація) необхідно надати до АТ «Запоріжгаз» заяву на отримання ТУ
- витрати, пов'язані з відключенням від системи ЦО здійснюються за рахунок власника (співвласників);
- відключення будівлі від ЦО здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;
- відключення будівлі від ЦО здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Заступник голови Комісії  
директор департаменту з управління  
житлово-комунальним господарством  
Запорізької міської ради

 Польовий С.Я.

Секретар комісії провідний інженер  
служби з технічного аудиту  
Концерну «МТМ»

 Кара Н.В.

Начальник юридичного управління  
Концерну «МТМ»

 Саржинська О.А.

Начальник управління з експлуатації  
КП «Водоканал»

 Бука Р.О.

Головний інженер Запорізького  
відділення АТ «Запоріжгаз»

 Крутько А.В.

Заступник головного інженера  
ЗМЕМ ПАТ «Запоріжжябленерго»

 Цапко В.Л.

Начальник відділу цивільного захисту населення  
та дій у надзвичайних ситуаціях  
Управління з питань попередження надзвичайних  
ситуацій та цивільного захисту населення  
Запорізької міської ради

 Мирошник В.М.

Головний спеціаліст-юристоконсульт відділу  
охорони культурної спадщини  
Запорізької міської ради

 Домашев Ю.М.