

## ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор департаменту  
з управління житлово-комунальним  
господарством Запорізької міської ради

  
С.Я. Польовий

### ПРОТОКОЛ №7

**засідання постійно діючої комісії для розгляду питань щодо відключення споживачів від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води на території міста Запоріжжя**

27.07.2021 р.

14-00 год.

м. Запоріжжя

**Головував:** заступник голови Комісії директор департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради Польовий С.Я.

#### Присутні:

Білоус В.І. - начальник відділу правового забезпечення юридичного управління Концерну «МТМ»;  
Бука Р.О. - начальник управління з експлуатації КП «Водоканал» ;  
Крутько А.В. - головний інженер Запорізького відділення АТ «Запоріжгаз»;  
Цапко В.Л.- заступник головного інженера ЗМЕМ ПАТ «Запоріжжябленерго»;  
Мирошник В.М. - начальник відділу цивільного захисту населення та дій у надзвичайних ситуаціях Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради;  
Домашев Ю.М. - головний спеціаліст-юрисконсульт відділу охорони культурної спадщини Запорізької міської ради.

#### Розглядали:

1. Письмові заяви співвласників житлових будинків по: вул. Леоніда Жаботинського, 14; вул. Північнокільцева, 20; вул. Посадочна, 26; вул. Демократична, 123; пр. Соборний, 149; вул. Рельєфна, 10А; вул. Бородинська, 4А; пров. Рудний, 7; вул. Демократична, 97; вул. Демократична, 117; вул. Каховська, 41; вул. Чарівна, 153А; вул. Демократична, 95; вул. Павлокічкаська, 50; Яценка, 14 А; вул. Демократична, 109; вул. Немировича-Данченка, 60 про відключення будинків **від централізованого ГВП.**

2. Письмові заяви: ФОП Єсаулова Т.І. власника будівлі магазину по пров. Вітчизняний, 15А; власника приватного будинку по вул. Немировича-Данченка, 57а; співвласників житлових будинків по вул. Олександра Говорухи, 77; вул. Олександра Говорухи, 79; ПрАТ «ЗТР» власника будівлі ст. Дніпробуд-1» по вул. Рельєфна, 2В; ПАТ Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» власника будівлі по вул. Софіївська, 232А; ПАТ «Запоріжжябленерго» власника будівель по вул. Генераторна, 9; вул. Вінтера, 22А; ТОВ «СІЧ-2000» власника будівлі по вул. Миколи Корищенка, 17; ФОП Бобух П.Г. власника будівлі по вул. Миколи Корищенка, 34В; ПАТ «Укртелеком» Запорізька філія власника будівлі дизельної по пр. Моторобудівників, 64А; ТДВ «Культторг» власника будівлі по вул. Миколи Краснова, 6; ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАПОРІЗЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО" власника будівлі по вул. Чумаченка, 15В; ФОП Новіков В.І. власника магазину «Подкова» по вул. Юності, 26Г; власників приватного житлового будинку по вул. 12 Квітня, 39; Державна установа «Науковий гідрофізичний центр Національної академії наук України» власника будівлі по вул. Чубанова, 1; ТОВ «ФІРМА» БЕРІЗКИ» ЛТД власника будівлі по вул. Рекордна, 37А про відключення будівель, у тому числі житлових будинків, **від централізованого опалення (ЦО).**

3. Письмову заяву ТОВ «АЙТІ ПРО ЛАБ» власника будівлі по вул. Щаслива, 5А;

ТОВ «СПІВДРУЖНІСТЬ» власника будівлі по вул./пр. Червона/Моторобудівників, 20/9 про відключення будівель від централізованого опалення (ЦО) та централізованого ГВП.

### **Вирішили:**

**1. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. Леоніда Жаботинського, 14 від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.**

**Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Леоніда Жаботинського, 14 наступне:**

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проекту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- визначити проектом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятим проектним рішенням виконати роботи:

- з реконструкції або заміни водопровідного вводу на житловий будинок;
- з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;
- з встановлення (або заміни) внутрішньобудинкових підвищувальних насосів;
- з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);

- витрати, пов'язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:

виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу застосовується норма споживання природного газу на 1 особу (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

**2. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. Північнокільцева, 20 від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.**

**Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Північнокільцева, 20**

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проекту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- визначити проектом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятим проектним рішенням виконати роботи:

- з реконструкції або заміни водопровідного вводу на житловий будинок;
- з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;
- з встановлення (або заміни) внутрішньобудинкових підвищувальних насосів;
- з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);

- витрати, пов'язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:

виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу застосовується норма споживання природного газу на 1 особу (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

**3. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. вул. Посадочна, 26 від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.**

**Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Посадочна, 26 наступне:**

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проекту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- визначити проектом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятим проектним рішенням виконати роботи:

- з реконструкції або заміни водопровідного вводу на житловий будинок;
- з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;
- з встановлення (або заміни) внутрішньобудинкових підвищувальних насосів;
- з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);

- витрати, пов'язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:

виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу застосовується норма споживання природного газу на 1 особу (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

**4. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. Демократична,123 від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.**

**Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Демократична,123 наступне:**

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проекту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- визначити проектом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятим проектним рішенням виконати роботи:

- з реконструкції або заміни водопровідного вводу на житловий будинок;
- з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;
- з встановлення (або заміни) внутрішньобудинкових підвищувальних насосів;
- з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);

- витрати, пов'язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:

виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу застосовується норма споживання природного газу на 1 особу (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

**5. Надати дозвіл на відключення будинку по пр. Соборний, 149 від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.**

**Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. пр. Соборний, 149 наступне:**

- необхідність забезпечення одночасного відключення усіх інженерних вводів зовнішніх мереж ГВП (3 шт.) у будівлю;

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проекту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- надати на розгляд розроблену проектну документацію до Відділу охорони культурної спадщини Запорізької міської ради.

- визначити проектом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятим проектним рішенням виконати роботи:

- з реконструкції або заміни водопровідного вводу на житловий будинок;
- з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;
- з встановлення (або заміни) внутрішньобудинкових підвищувальних насосів;
- з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);

- витрати, пов'язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопаловальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:

виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу застосовується норма споживання природного газу на 1 особу (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

**6. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. Рельєфна, 10А від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.**

**Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Рельєфна, 10А наступне:**

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проекту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- визначити проектом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятим проектним рішенням виконати роботи:

- з реконструкції або заміни водопровідного вводу на житловий будинок;
- з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;
- з встановлення (або заміни) внутрішньобудинкових підвищувальних насосів;
- з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);

- витрати, пов'язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:

виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу застосовується норма споживання природного газу на 1 особу (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

**7. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. Бородинська, 4А від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.**

**Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Бородинська, 4А наступне:**

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проекту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- визначити проектом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятим проектним рішенням виконати роботи:

- з реконструкції або заміни водопровідного вводу на житловий будинок;
- з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;
- з встановлення (або заміни) внутрішньобудинкових підвищувальних насосів;
- з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);

- витрати, пов'язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:

виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу застосовується норма споживання природного газу на 1 особу (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

**8. Надати дозвіл на відключення будинку по пров. Рудний, 7 від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.**

**Довести до відома співвласників житлового будинку по пров. Рудний, 7 наступне:**

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проекту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- визначити проектом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятим проектним рішенням виконати роботи:

- з реконструкції або заміни водопровідного вводу на житловий будинок;
- з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;
- з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);

- витрати, пов'язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:

виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу застосовується норма споживання природного газу на 1 особу (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

**9. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. Демократична, 97 від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.**

**Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Демократична, 97 наступне:**

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проєкту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проєкту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- визначити проєктом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятим проєктним рішенням виконати роботи:

- з реконструкції або заміни водопровідного вводу на житловий будинок;
- з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;
- з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);

- витрати, пов'язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:

виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу застосовується норма споживання природного газу на 1 особу (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

**10. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. Демократична, 117 від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.**

**Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Демократична, 117 наступне:**

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проєкту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проєкту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- визначити проєктом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятим проєктним рішенням виконати роботи:

- з реконструкції або заміни водопровідного вводу на житловий будинок;
- з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;
- з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);

- витрати, пов'язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:

виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу застосовується норма споживання природного газу на 1 особу (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

**11. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. Каховська, 41 від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.**

**Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Каховська, 41 наступне:**

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проекту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- визначити проектом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятим проектним рішенням виконати роботи:

- з реконструкції або заміни водопровідного вводу на житловий будинок;
- з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;
- з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);

- витрати, пов'язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:

виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу застосовується норма споживання природного газу на 1 особу (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

**12. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. Чарівна, 153А від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.**

**Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Чарівна, 153А наступне:**

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проекту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- визначити проектом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятим проектним рішенням виконати роботи:

- з реконструкції або заміни водопровідного вводу на житловий будинок;
- з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;
- з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);

- витрати, пов'язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:

виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу застосовується норма споживання природного газу на 1 особу (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

Власнику (співвласникам) житлового будинку по вул. Чарівна, 153А забезпечити представнику виконавця послуг з постачання гарячої води доступ до трубопроводів ГВП, що перетинають будинок, для виконання робіт з експлуатації та обслуговування відповідно до порядку їх технічного огляду, установленого Правилами утримання жилих будинків та

прибудинкових територій, затвердженими наказом Держжитлокомунгоспу України від 17.05.2005 N 76, зареєстрованими у Мін'юсті України 25.08.2005 за N 927/11207.

**13. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. Демократична, 95 від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.**

**Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Демократична, 95 наступне:**

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проєкту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проєкту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- визначити проєктом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятим проєктним рішенням виконати роботи:

- з реконструкції або заміни водопровідного вводу на житловий будинок;
- з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;
- з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);

- витрати, пов'язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:

виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу застосовується норма споживання природного газу на 1 особу (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

**14. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. Павлокічкаська, 50 від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.**

**Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Павлокічкаська, 50 наступне:**

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проєкту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проєкту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- визначити проєктом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятим проєктним рішенням виконати роботи:

- з реконструкції або заміни водопровідного вводу на житловий будинок;
- з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;
- з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);

- витрати, пов'язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:

виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу застосовується норма споживання природного газу на 1 особу (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).



**15. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. Яценка, 14А від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.**

**Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Яценка, 14А наступне:**

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проекту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- визначити проектом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятим проектним рішенням виконати роботи:

- з реконструкції або заміни водопровідного вводу на житловий будинок;
- з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;
- з встановлення (або заміни) внутрішньобудинкових підвищувальних насосів;
- з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);

- витрати, пов'язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:

виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу застосовується норма споживання природного газу на 1 особу (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

**16. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. Демократична, 109 від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.**

**Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Демократична, 109 наступне:**

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проекту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- визначити проектом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятим проектним рішенням виконати роботи:

- з реконструкції або заміни водопровідного вводу на житловий будинок;
- з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;
- з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);

- витрати, пов'язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:

виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу застосовується норма споживання природного газу на 1 особу (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

**17. Надати дозвіл на відключення будинку по вул. Немировича-Данченка, 60 від ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного гарячого водопостачання.**

**Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Немировича-Данченка, 60 наступне:**

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проєкту відключення будівлі від системи постачання гарячої води і проєкту системи індивідуального чи автономного постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- визначити проєктом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятим проєктним рішенням виконати роботи:

- з реконструкції або заміни водопровідного вводу на житловий будинок;
- з реконструкції або заміни внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання;
- з встановлення (або заміни) внутрішньобудинкових підвищувальних насосів;
- з заміни внутрішньобудинкових систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);

- витрати, пов'язані з відключенням від системи постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ГВП здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Рекомендовано:

виконати встановлення індивідуальних лічильників газу; при відсутності лічильнику газу застосовується норма споживання природного газу на 1 особу (Постанова КМУ від 27.02.2019 №143).

**18. Надати дозвіл на відключення будівлі магазину по пров. Вітчизняний, 15А від ЦО та влаштування систем індивідуального чи автономного опалення.**

**Довести до відома ФОП Єсаулова Т.І. наступне:**

- для відключення будівлі, власник забезпечує розроблення проєкту відключення будівлі від системи централізованого опалення і проєкту системи індивідуального чи автономного опалення, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- для відключення будівлі від ЦО виконати роботи:

• демонтувати трубопроводи та запірну арматуру у місці підключення будівлі до мереж теплопостачання (в тепловій камері);

• демонтувати існуюче введення трубопроводів теплової мережі у будівлю;

• демонтоване обладнання передати власнику відповідно до балансової належності;

• вікно камери у бік будівлі замурувати.

- при переході на альтернативне опалення (газифікація) необхідно надати до АТ «Запоріжгаз» заяву на отримання ТУ

- витрати, пов'язані з відключенням від системи централізованого опалення здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ЦО здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ЦО здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

**19. Надати дозвіл на відключення житлового будинку по вул. Немировича-Данченка, 57а від ЦО та влаштування систем індивідуального чи автономного опалення.**

**Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Немировича-Данченка, 57а наступне:**

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проєкту відключення будівлі від системи централізованого опалення і проєкту системи індивідуального чи автономного опалення, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- для відключення будинку від ЦО виконати роботи:
  - демонтувати трубопроводи та запірну арматуру у місці підключення будинку до мереж теплопостачання (в тепловій камері);
  - демонтувати існуюче введення трубопроводів теплової мережі у будівлю;
  - демонтоване обладнання передати власнику відповідно до балансової належності;
  - вікно камери у бік будівлі замурувати.
- при переході на альтернативне опалення (газифікація) необхідно надати до АТ «Запоріжгаз» заяву на отримання ТУ
- витрати, пов'язані з відключенням від системи централізованого опалення здійснюються за рахунок власника (співвласників);
- відключення будівлі від ЦО здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;
- відключення будівлі від ЦО здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

**20. Надати дозвіл на відключення житлового будинку по вул. Олександра Говорухи,77 від ЦО та влаштування систем індивідуального чи автономного опалення.**

**Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Олександра Говорухи,77 наступне:**

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи централізованого опалення і проекту системи індивідуального чи автономного опалення, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.
- для відключення будинку від ЦО виконати роботи:
  - демонтувати трубопроводи та запірну арматуру у місці підключення будинку до мереж теплопостачання (в тепловій камері);
  - демонтувати існуюче введення трубопроводів теплової мережі у будівлю та трубопроводів, що перетинають житловий будинок по техпідпіллю;
  - демонтоване обладнання передати власнику відповідно до балансової належності;
  - вікно камери у бік будівлі замурувати.
- при переході на альтернативне опалення (газифікація) необхідно надати до АТ «Запоріжгаз» заяву на отримання ТУ
- витрати, пов'язані з відключенням від системи централізованого опалення здійснюються за рахунок власника (співвласників);
- відключення будівлі від ЦО здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;
- відключення будівлі від ЦО здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

**21. Надати дозвіл на відключення житлового будинку по вул. Олександра Говорухи,79 від ЦО та влаштування систем індивідуального чи автономного опалення.**

**Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. Олександра Говорухи,79 наступне:**

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи централізованого опалення і проекту системи індивідуального чи автономного опалення, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.
- для відключення будинку від ЦО виконати роботи:
  - демонтувати трубопроводи та запірну арматуру у місці підключення будинку до мереж теплопостачання та демонтувати існуюче введення трубопроводів теплової мережі у будівлю (від зовнішньої стіни будинку №77 по вул. Олександра Говорухи);
  - демонтоване обладнання передати власнику відповідно до балансової належності;

- при переході на альтернативне опалення (газифікація) необхідно надати до АТ «Запоріжгаз» заяву на отримання ТУ
- витрати, пов'язані з відключенням від системи централізованого опалення здійснюються за рахунок власника (співвласників);
- відключення будівлі від ЦО здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;
- відключення будівлі від ЦО здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

**22. Надати дозвіл на відключення будівлі ст. Дніпробуд-1» по вул. Рельєфна, 2В від ЦО та влаштування систем індивідуального чи автономного опалення.**

**Довести до відома ПрАТ «ЗТР» наступне:**

- для відключення будівлі, власник забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи централізованого опалення і проекту системи індивідуального чи автономного опалення, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.
- для відключення будівлі від ЦО виконати роботи:
  - демонтувати трубопроводи та запірну арматуру у місці підключення будівлі до мереж теплопостачання (в тепловій камері);
  - демонтувати існуюче введення трубопроводів теплової мережі у будівлю;
  - демонтоване обладнання передати власнику відповідно до балансової належності;
  - вікно камери у бік будівлі замурувати.
- при переході на альтернативне опалення (газифікація) необхідно надати до АТ «Запоріжгаз» заяву на отримання ТУ
- витрати, пов'язані з відключенням від системи централізованого опалення здійснюються за рахунок власника (співвласників);
- відключення будівлі від ЦО здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;
- відключення будівлі від ЦО здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

**23. Надати дозвіл на відключення будівлі по вул. Софіївська, 232А від ЦО та влаштування систем індивідуального чи автономного опалення.**

**Довести до відома ПАТ Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» наступне:**

- для відключення будівлі, власник забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи централізованого опалення і проекту системи індивідуального чи автономного опалення, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.
- для відключення будівлі від ЦО виконати роботи:
  - демонтувати трубопроводи та запірну арматуру у місці підключення будівлі до мереж теплопостачання (в тепловій камері);
  - демонтувати існуюче введення трубопроводів теплової мережі у будівлю;
  - демонтоване обладнання передати власнику відповідно до балансової належності;
  - вікно камери у бік будівлі замурувати.
- при переході на альтернативне опалення (газифікація) необхідно надати до АТ «Запоріжгаз» заяву на отримання ТУ
- витрати, пов'язані з відключенням від системи централізованого опалення здійснюються за рахунок власника (співвласників);
- відключення будівлі від ЦО здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;
- відключення будівлі від ЦО здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

**24. Надати дозвіл на відключення будівель по вул. Вінтера, 22 А; вул. Генераторна, 9 від ЦО та влаштування систем індивідуального чи автономного опалення.**

**Довести до відома ПАТ «Запоріжжяобленерго» наступне:**

- для відключення будівель, власник забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи централізованого опалення і проекту системи індивідуального чи автономного опалення, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.
- для відключення кожної будівлі від ЦО виконати роботи:
  - демонтувати трубопроводи та запірну арматуру у місці підключення будівлі до мереж тепlopостачання (в тепловій камері);
  - демонтувати існуюче введення трубопроводів теплової мережі у будівлю;
  - демонтоване обладнання передати власнику відповідно до балансової належності;
  - вікно камери у бік будівлі замурувати.
- при переході на альтернативне опалення (газифікація) необхідно надати до АТ «Запоріжгаз» заяву на отримання ТУ
- витрати, пов'язані з відключенням від системи централізованого опалення здійснюються за рахунок власника (співвласників);
- відключення будівель від ЦО здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;
- відключення будівель від ЦО здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

**25. Надати дозвіл на відключення будівлі по вул. Миколи Корищенка, 17 від ЦО та влаштування систем індивідуального чи автономного опалення.**

**Довести до відома ТОВ «СІЧ-2000» наступне:**

- для відключення будівлі, власник забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи централізованого опалення і проекту системи індивідуального чи автономного опалення, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.
- для відключення будівлі від ЦО виконати роботи:
  - демонтувати трубопроводи та запірну арматуру у місці підключення будівлі до мереж тепlopостачання (в тепловій камері);
  - демонтувати існуюче введення трубопроводів теплової мережі у будівлю;
  - демонтоване обладнання передати власнику відповідно до балансової належності;
  - вікно камери у бік будівлі замурувати.
- при переході на альтернативне опалення (газифікація) необхідно надати до АТ «Запоріжгаз» заяву на отримання ТУ
- витрати, пов'язані з відключенням від системи централізованого опалення здійснюються за рахунок власника (співвласників);
- відключення будівлі від ЦО здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;
- відключення будівлі від ЦО здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

**26. Надати дозвіл на відключення будівлі по вул. Миколи Корищенка, 34 В від ЦО та влаштування систем індивідуального чи автономного опалення.**

**Довести до відома ФОП Бобух П.Г. наступне:**

- для відключення будівлі, власник забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи централізованого опалення і проекту системи індивідуального чи автономного опалення, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.
- для відключення будівлі від ЦО виконати роботи:
  - демонтувати трубопроводи та запірну арматуру у місці підключення будівлі до мереж тепlopостачання (в тепловій камері);
  - демонтувати існуюче введення трубопроводів теплової мережі у будівлю;

- демонтоване обладнання передати власнику відповідно до балансової належності;
- вікно камери у бік будівлі замурувати.
- при переході на альтернативне опалення (газифікація) необхідно надати до АТ «Запоріжгаз» заяву на отримання ТУ
- витрати, пов'язані з відключенням від системи централізованого опалення здійснюються за рахунок власника (співвласників);
- відключення будівлі від ЦО здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;
- відключення будівлі від ЦО здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

**27. Надати дозвіл на відключення будівлі дизельної по пр. Моторобудівників, 64 А від ЦО та влаштування систем індивідуального чи автономного опалення.**

**Довести до відома ПАТ «Укртелеком» Запорізька філія наступне:**

- для відключення будівлі, власник забезпечує розроблення проєкту відключення будівлі від системи централізованого опалення і проєкту системи індивідуального чи автономного опалення, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.
- для відключення будівлі від ЦО виконати роботи:
  - демонтувати трубопроводи та запірну арматуру у місці підключення будівлі до мереж теплопостачання (в тепловій камері);
  - демонтувати існуюче введення трубопроводів теплової мережі у будівлю;
  - демонтоване обладнання передати власнику відповідно до балансової належності;
  - вікно камери у бік будівлі замурувати.
- при переході на альтернативне опалення (газифікація) необхідно надати до АТ «Запоріжгаз» заяву на отримання ТУ
- витрати, пов'язані з відключенням від системи централізованого опалення здійснюються за рахунок власника (співвласників);
- відключення будівлі від ЦО здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;
- відключення будівлі від ЦО здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

**28. Надати дозвіл на відключення будівлі по вул. Миколи Краснова, 6 від ЦО та влаштування систем індивідуального чи автономного опалення.**

**Довести до відома ТДВ «Культторг» наступне:**

- для відключення будівлі, власник забезпечує розроблення проєкту відключення будівлі від системи централізованого опалення і проєкту системи індивідуального чи автономного опалення, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.
- для відключення будівлі від ЦО виконати роботи:
  - демонтувати трубопроводи та запірну арматуру у місці підключення будівлі до мереж теплопостачання (в тепловій камері);
  - демонтувати існуюче введення трубопроводів теплової мережі у будівлю;
  - демонтоване обладнання передати власнику відповідно до балансової належності;
  - вікно камери у бік будівлі замурувати.
- при переході на альтернативне опалення (газифікація) необхідно надати до АТ «Запоріжгаз» заяву на отримання ТУ
- витрати, пов'язані з відключенням від системи централізованого опалення здійснюються за рахунок власника (співвласників);
- відключення будівлі від ЦО здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;
- відключення будівлі від ЦО здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

**29. Надати дозвіл на відключення будівлі по вул. Чумаченка, 15В від ЦО та влаштування систем індивідуального чи автономного опалення.**

**Довести до відома ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАПОРІЗЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО" наступне:**

- для відключення будівлі, власник забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи централізованого опалення і проекту системи індивідуального чи автономного опалення, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- для відключення будівлі від ЦО виконати роботи:

• демонтувати трубопроводи та запірну арматуру у місці підключення будівлі до мереж теплопостачання (в тепловій камері);

• демонтувати існуюче введення трубопроводів теплової мережі у будівлю;

• демонтоване обладнання передати власнику відповідно до балансової належності;

• вікно камери у бік будівлі замурувати.

- при переході на альтернативне опалення (газифікація) необхідно надати до АТ «Запоріжгаз» заяву на отримання ТУ

- витрати, пов'язані з відключенням від системи централізованого опалення здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ЦО здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ЦО здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

**30. Надати дозвіл на відключення будівлі магазину «Подкова» по вул. Юності, 26Г від ЦО та влаштування систем індивідуального чи автономного опалення.**

**Довести до відома ФОП Новіков В.І. наступне:**

- для відключення будівлі, власник забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи централізованого опалення і проекту системи індивідуального чи автономного опалення, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- для відключення будинку від ЦО виконати роботи:

• демонтувати трубопроводи та запірну арматуру у місці підключення будівлі до мереж теплопостачання (техпідпілля житлового будинку по вул. Юності, 26Г) та демонтувати існуюче введення трубопроводів теплової мережі у будівлю у тому числі трубопроводів, що перетинають житловий будинок;

• демонтоване обладнання передати власнику відповідно до балансової належності;

- при переході на альтернативне опалення (газифікація) необхідно надати до АТ «Запоріжгаз» заяву на отримання ТУ

- витрати, пов'язані з відключенням від системи централізованого опалення здійснюються за рахунок власника (співвласників);

- відключення будівлі від ЦО здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;

- відключення будівлі від ЦО здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

**31. Надати дозвіл на відключення житлового будинку по вул. 12 Квітня, 39 від ЦО та влаштування систем індивідуального чи автономного опалення.**

**Довести до відома співвласників житлового будинку по вул. 12 Квітня, 39 наступне:**

- для відключення житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи централізованого опалення і проекту системи індивідуального чи автономного опалення, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

- для відключення будинку від ЦО виконати роботи:
  - демонтувати трубопроводи та запірну арматуру у місці підключення будинку до мереж теплопостачання (в тепловій камері);
  - демонтувати існуюче введення трубопроводів теплової мережі у будівлю;
  - демонтоване обладнання передати власнику відповідно до балансової належності;
  - вікно камери у бік будівлі замурувати.
- при переході на альтернативне опалення (газифікація) необхідно надати до АТ «Запоріжгаз» заяву на отримання ТУ
- витрати, пов'язані з відключенням від системи централізованого опалення здійснюються за рахунок власника (співвласників);
- відключення будівлі від ЦО здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;
- відключення будівлі від ЦО здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

**32. Надати дозвіл на відключення будівлі по вул. Чубанова, 1 від ЦО та влаштування систем індивідуального чи автономного опалення.**

**Довести до відома Державної установи «Науковий гідрофізичний центр Національної академії наук України» наступне:**

- для відключення будівлі, власник забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи централізованого опалення і проекту системи індивідуального чи автономного опалення, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.
- для відключення будівлі від ЦО виконати роботи:
  - демонтувати трубопроводи та запірну арматуру у місці підключення будівлі до мереж теплопостачання (в тепловій камері);
  - демонтувати існуюче введення трубопроводів теплової мережі у будівлю;
  - демонтоване обладнання передати власнику відповідно до балансової належності;
  - вікно камери у бік будівлі замурувати.
- при переході на альтернативне опалення (газифікація) необхідно надати до АТ «Запоріжгаз» заяву на отримання ТУ
- витрати, пов'язані з відключенням від системи централізованого опалення здійснюються за рахунок власника (співвласників);
- відключення будівлі від ЦО здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;
- відключення будівлі від ЦО здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

**33. Надати дозвіл на відключення будівлі по вул. Рекордна, 37А від ЦО та влаштування систем індивідуального чи автономного опалення.**

**Довести до відома ТОВ «ФІРМА» БЕРІЗКИ» ЛТД наступне:**

- для відключення будівлі, власник забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи централізованого опалення і проекту системи індивідуального чи автономного опалення, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.
- для відключення будівлі від ЦО виконати роботи:
  - демонтувати трубопроводи та запірну арматуру у місці підключення будівлі до мереж теплопостачання (в тепловій камері);
  - демонтувати існуюче введення трубопроводів теплової мережі у будівлю;
  - демонтоване обладнання передати власнику відповідно до балансової належності;
  - вікно камери у бік будівлі замурувати.



- при переході на альтернативне опалення (газифікація) необхідно надати до АТ «Запоріжгаз» заяву на отримання ТУ
- витрати, пов'язані з відключенням від системи централізованого опалення здійснюються за рахунок власника (співвласників);
- відключення будівлі від ЦО здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;
- відключення будівлі від ЦО здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

**34. Надати дозвіл на відключення будівлі по вул. Щаслива, 5 А від ЦО і ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного опалення та гарячого водопостачання.**

**Довести до відома ТОВ «АЙТІ ПРО ЛАБ» наступне:**

- для відключення будівлі власник (співвласники) забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи централізованого опалення та постачання гарячої води і проекту системи індивідуального чи автономного опалення та постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.
- для відключення будівлі від ЦО та ГВП виконати роботи:
  - демонтувати трубопроводи та запірну арматуру у місці підключення будівлі до мереж теплопостачання (в тепловій камері);
  - демонтувати існуюче введення трубопроводів теплової мережі у будівлю;
  - демонтоване обладнання передати власнику відповідно до балансової належності;
  - вікно камери у бік будівлі замурувати.
- при переході на альтернативне опалення (газифікація) необхідно надати до АТ «Запоріжгаз» заяву на отримання ТУ
- визначити проектом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятим проектним рішенням виконати роботи:
  - з реконструкції або заміни водопровідного вводу на будівлю;
  - з реконструкції або заміни внутрішніх мереж холодного водопостачання;
  - з встановлення (або заміни) підвищувальних насосів;
  - з заміни внутрішніх систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);
- витрати, пов'язані з відключенням від системи централізованого опалення та постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);
- відключення будівлі від ЦО та ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;
- відключення будівлі від ЦО та ГВП здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

**35. Надати дозвіл на відключення будівлі по вул./пр. Червона/Моторобудівників, 20/9 від ЦО і ГВП та влаштування систем індивідуального чи автономного опалення та гарячого водопостачання.**

**Довести до відома ТОВ «СПІВДРУЖНІСТЬ» наступне:**

- для відключення будівлі власник (співвласники) забезпечує розроблення проекту відключення будівлі від системи централізованого опалення та постачання гарячої води і проекту системи індивідуального чи автономного опалення та постачання гарячої води, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.
- для відключення будівлі від ЦО та ГВП виконати роботи:
  - демонтувати трубопроводи та запірну арматуру у місці підключення будівлі до мереж теплопостачання (техпідпілля гуртожитку по вул. Моторобудівників, 11) та демонтувати існуюче

введення трубопроводів теплової мережі у будівлю у тому числі трубопроводів, що перетинають житловий будинок;

- демонтоване обладнання передати власнику відповідно до балансової належності;
- при переході на альтернативне опалення (газифікація) необхідно надати до АТ «Запоріжгаз» заяву на отримання ТУ
- визначити проєктом необхідність реконструкції/заміни інженерних мереж (їх частини) та відповідно з прийнятим проєктним рішенням виконати роботи:
  - з реконструкції або заміни водопровідного вводу на будівлю;
  - з реконструкції або заміни внутрішніх мереж холодного водопостачання;
  - з встановлення (або заміни) підвищувальних насосів;
  - з заміни внутрішніх систем газо- або електропостачання (залежно від обраного типу водонагрівачів);
- витрати, пов'язані з відключенням від системи централізованого опалення та постачання гарячої води здійснюються за рахунок власника (співвласників);
- відключення будівлі від ЦО та ГВП здійснюється виконавцем відповідної комунальної послуги – Концерном «Міські теплові мережі» після отримання рішення органу місцевого самоврядування, що дозволяє відключення такої будівлі;
- відключення будівлі від ЦО та ГВП здійснюється лише в міжопалювальний період, але не пізніше ніж 01 вересня.

Заступник голови Комісії  
директор департаменту з управління  
житлово-комунальним господарством  
Запорізької міської ради

Польовий С.Я.

Секретар комісії провідний інженер  
служби з технічного аудиту  
Концерну «МТМ»

Кара Н.В.

Начальник відділу правового забезпечення  
юридичного управління  
Концерну «МТМ»

Білоус В.І.

Начальник управління з експлуатації  
КП «Водоканал»

Бука Р.О.

Головний інженер Запорізького  
відділення АТ «Запоріжгаз»

Крутько А.В.

Заступник головного інженера  
ЗМЕМ ПАТ «Запоріжжябленерго»

Цапко В.Л.

Начальник відділу цивільного захисту населення  
та дій у надзвичайних ситуаціях  
Управління з питань попередження надзвичайних  
ситуацій та цивільного захисту населення  
Запорізької міської ради

Мирошник В.М.

Головний спеціаліст-юристоконсульт відділу  
охорони культурної спадщини  
Запорізької міської ради

Домашнев Ю.М.